№ 003840

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества

№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.08.2023г по 20.08.2028г.

Код ОКПД 2 25.11.10

Код ТН ВЭД 9406

№ **РОСС RU.ОС47.Н002515**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Амальгама» ОГРН1185476030266. Адрес: 633340, Новосибирская обл., г. Болотное, пер. Комбинатовский, д. 6633340, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Водопроводная д. 11, телефон: 8 (383) 207-80-09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Амальгама» ОГРН1185476030266. Адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная 38, кор. 25, телефон: 8 (383) 207-80-09

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Быстровозводимые модульные здания
Выпускаемые по ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Показатели огнестойкости (см. приложение №1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 1747/1 1747/2 от 28.08.2022 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ») РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 267.

№ 003841

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества

№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС47.Н002515

Код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование или обозначение продукции	Обозначение или наименование национального стандарта	Показатели огнестойкости
25.11.10	Быстровозводимые модульные здания Серийный выпуск.	ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные) (взамен ГОСТ 22853-86) ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости несущей конструкции R90 Степень огнестойкости модульного здания II
25.11.10	Быстровозводимые модульные здания Серийный выпуск.	ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные) (взамен ГОСТ 22853-86) ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости несущей конструкции R45 Степень огнестойкости модульного здания III
25.11.10	Быстровозводимые модульные здания Серийный выпуск.	ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные) (взамен ГОСТ 22853-86) ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости несущей конструкции R15 Степень огнестойкости модульного здания IV

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 267